

DFL7000s カリフォルニアフロン規制への対応

お知らせ

カリフォルニア州のフロン規制強化に伴い、以下の対象チラーはカリフォルニア州では販売できなくなります。

対象規制：Section 95374 (c) of HFC Regulation

(<https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/california-significant-new-alternatives-policy-snap chillers>)

対象機種

DFL7160、DFL7161

対象チラーP/N

DGMAVEQXC02-*、DGMAVEQXC03-*

規制の内容

2024年1月1日以降、GWP750以上のチラーはカリフォルニア州での販売が禁止されます。現在ご使用中のチラーが故障した場合の交換用であっても、免除されません。

ただし、2023年12月31日までに製造されたものであれば、販売が認められています。

弊社の対応

<装置新台購入用>

フロンガスを使用しない電子冷却式のチラーに変更します。

<故障時の交換用>

2023年12月31日までに製造されたチラーをご購入していただくか、電子冷却式チラーへの切り替えをご用命いただくことが可能です。

2023年12月31日までに製造されたチラーをご購入いただく場合は、チラー本体のみの価格で販売可能ですが、2023年5月31日までに弊社宛御発注いただく必要があります。

電子冷却式チラーへの切り替えをご用命いただく場合は、チラー本体の他に装置電気系とソフトウェアの変更費用が発生します。


お客様へのお願い

現行チラーの購入を希望される場合は、2023年5月31日までに弊社宛御発注いただけますようお願いいたします。

チラーの製造年月の判別方法

チラーの銘版に記載されている SERIAL No.からご確認いただけます。

<例_2023年3月>



お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。